



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpr@yandex.ru

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Багратионовско-
го муниципального района,**

Мамоновского и Ладушкинского городских округов

238420, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 17, телефон/факс:(40156) 3-26-01,
электронный адрес: 238420@mail.ru

г.Багратионовск, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 17

(место составления акта)

« 21 » ноября 2016 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 149**

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 149 от 24.10.2016 г.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка

(вид проверки)

здания детского сада, по адресу: Калининградская область,
Багратионовский район, поселок Пятидорожное, ул. Ильичев-
ская,3А

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа п.Пятидорожное Багратионовского района (МБОУ СОШ п. Пятидорожное) ИНН
3915010120

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при нали-
чии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

« 02 » ноября 20 16 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
« 21 » ноября 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (-ей) « 2 » часа (-ов)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

директор МБОУ СОШ п. Пятидорожное Молчан Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 12 » часов « 00 » минуты « 31 » октября 20 16 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

старший инспектор МОНДиПР Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского
городских округов УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор

Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов по пожарному надзору Верховецкая Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: -

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ СОШ п. Пятидорожное Молчан Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

Рассмотрение документов, обследование территорий, зданий

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

-
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

-
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

-
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Котельная пристроена к зданию детского сада.	п. 86 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390); п. 1.8 Строительных норм и правил «Котельные установки» (утв. Постановлением Гос. комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31.12.76 г. №229). В) - СНиП П-35-76*	директор МБОУ СОШ п. Пятидорожное Молчан Л.Ю.
2.	В помещениях детского сада ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м.	ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.13 свода правил «Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России №171 от 25.03.09 г.) СП 1.13130.2009*; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390); п. 6.16 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в действие постановлением Министерства строительства РФ №18-7 от 13.02.97 г.)- СНиП 21-01-97*;	директор МБОУ СОШ п. Пятидорожное Молчан Л.Ю.
3.	Эвакуационные выходы в помещении зал- группы (№8 по техническому паспорту) выполнены не распределено	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390); п. 6.15 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в действие постановлением Министерства строительства РФ №18-7 от 13.02.97 г.)- СНиП 21-01-97*;	директор МБОУ СОШ п. Пятидорожное Молчан Л.Ю.

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): п. №1,2,3 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности №78/1/38 от 12.05.2016

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: ___ -
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: ___ -
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: ___ -
4. Фототаблица: ___ -
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: ___ -
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №149/1/89 от 21.11.2016
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) ___ -
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) ___ -
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: ___ -

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший инспектор МОНДиПР Багратионовского МР, Мамоновского и Ладушкинского ГО Верховецкая И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

« 21 » ноября

20 16 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а) директор МБОУ СОШ п. Пятидорожное Молчан Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » ноября

20 16 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)