



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: [ugpn@yandex.ru](mailto:ugpn@yandex.ru)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Багратионовского муниципального района,**

**Мамоновского и Ладушкинского городских округов**

238420, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 17, телефон/факс: (40156) 3-26-01,  
электронный адрес: [238420@mail.ru](mailto:238420@mail.ru)

**Предписание № 151/1/91**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Пятидорожное Багратионовского района (МБОУ СОШ п. Пятидорожное) ИНН 3915010120

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объ- та защиты)

Во исполнение распоряжения  
№ 151 от 24.10.2016 г.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

В период с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 02.11.2016 г., с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 21.11.2016 г. Верховцевой Ириной Владимировной, инспектором МОНДиПР Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов – государственным инспектором Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов по пожарному надзору проведена проверка МБОУ СОШ п. Пятидорожное, здания школы, по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Пятидорожное, ул. Советская, 13 А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с:

директор МБОУ СОШ п. Пятидорожное Молчан Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указываются только при выполнении))
1	2	3	4	5
1	Для отделки пола и стен на путях эвакуации применены материалы	ч.6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.08.2017	

	с неопределенными показателями пожарной опасности.	пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390);		
2.	Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 54, ч.1,4,5,6,7,10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А3, А4, А10 свода правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (утв. Приказом МЧС России №175 от 25.03.09 г.) СП 5.13130.2009*; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390)	01.08.2017	
3.	В административном крыле здания, общие коридоры не отделены от лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390); п. 6.18 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в действие постановлением Министерства строительства РФ №18-7 от 13.02.97 г.)- СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
4.	На дверях, отделяющих основную лестничную клетку от поэтажных коридоров, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390); п. 6.18 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в действие постановлением Министерства строительства РФ №18-7 от 13.02.97 г.)- СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
5.	На кровле школы отсутствует ограждение в соответствии с требованиями ГОСТ 25772.	п. 8.11 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в действие постановлением Министерства строительства РФ №18-7 от 13.02.97 г.)- СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
6.	Выход на чердак здания не оборудован противопожарным люком 2-го типа	п. 8.4 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в действие постановлением Министерства строительства РФ №18-7 от 13.02.97 г.)- СНиП 21-01-97*	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНДиПР Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов – государственный инспектор Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов по пожарному надзору  
Верховецкая Ирина Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«21» ноября 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ СОШ п. Пятидорожное Молчан Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«21» ноября 2016 г.